

【連続測定データ】

項目	測定位置	維持管理値	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
運転時間	—	—	運転日数	日	30	30	30	17	15	—	—	—	—	—	—	—
焼成炉中の温度	①焼点温度	1000℃ 以上	平均値	℃	1,383	1,426	1,435	1,439	1,405	—	—	—	—	—	—	—
			最小値	℃	1,235	1,275	1,221	1,270	1,158	—	—	—	—	—	—	—
燃焼中の燃焼ガス温度	②仮焼炉出口ガス温度	800℃ 以上	平均値	℃	884	885	883	883	886	—	—	—	—	—	—	—
			最小値	℃	874	838	825	843	874	—	—	—	—	—	—	—
集じん機に流入する燃焼ガス温度	③集じん機入口ガス温度	200℃ 以下	最大値	℃	116	118	120	114	113	—	—	—	—	—	—	—
排ガス中の一酸化炭素濃度	④4段サイクロン出口CO濃度	—	平均値	%	0.21	0.22	0.20	0.19	0.15	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]