廃棄物焼却施設　維持管理状況の記録（閲覧用）

2014 年度

バイオマスボイラー

【連続測定データ】

項目	測定位置	維持管理値	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
運転時間	―	―	運転日数	日	27	24	30	28	31	15	22	28	18	0	6	23
燃焼中の燃焼ガス温度	①燃焼室出口ガス温度	800℃以上	平均値	℃	871	878	877	877	885	863	857	863	854	－	853	849
			最小値	℃	813	822	824	811	817	806	801	806	803	－	800	813
集じん機に流入する燃焼ガス温度	②バグフィルター入口ガス温度	200℃以下	最大値	℃	182	181	181	183	181	184	182	181	182	－	181	181
排ガス中の一酸化炭素濃度	③誘引通風機出口ダクト	100ppm以下	平均値	ppm	12	11	11	14	17	22	28	17	12	－	13	7
			最大値	ppm	64	29	48	58	82	68	75	49	40	－	33	31

【排ガスの分析結果、ばいじんの除去】

項目		維持管理値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ダイオキシン類	採取位置	―	―	③誘引通風機出口ダクト											
	測定頻度	―	―	1年に1回以上											
	採取日	―	年.月.日	－	H26.05.26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	結果取得日	―	年.月.日	－	H26.07.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	濃度	0.1以下	ng-TEQ/m^3N	－	0.00010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ばい煙濃度	採取位置	―	―	③誘引通風機出口ダクト											
	測定頻度	―	―	6ヶ月に1回以上											
	採取日	―	年.月.日	－	H26.05.26	－	－	－	－	－	H26.11.11	－	－	－	－
	結果取得日	―	年.月.日	－	H26.06.12	－	－	－	－	－	H26.12.11	－	－	－	－
	硫黄酸化物	1.6以下	K値	－	0.1>	－	－	－	－	－	0.1>	－	－	－	－
	ばいじん	0.035以下	g/m^3N	－	0.01>	－	－	－	－	－	0.01>	－	－	－	－
	塩化水素	250以下	mg/m^3N	－	83.0	－	－	－	－	－	60.0	－	－	－	－
	窒素酸化物	210以下	ppm	－	130	－	－	－	－	－	140	－	－	－	－
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日 ※ 運転中は連続排出		排ガス冷却塔	年.月.日	－	－	－	－	－	H26.09.13	－	－	－	H27.01.14	－	－
			備考	－	－	－	－	－	清掃	－	－	－	清掃	－	－
		バグフィルター	年.月.日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
			備考	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－