廃棄物焼却施設　維持管理状況の記録（閲覧用）

2023 年度

バイオマスボイラー

【連続測定データ】

項目	測定位置	維持管理値	単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
運転時間	―	―	運転日数	日	30	31	30	31	31	3	30	27	31	28	13	―
燃焼中の燃焼ガス温度	①燃焼室出口ガス温度	800℃以上	平均値	℃	851	854	855	853	858	842	841	846	852	851	847	―
			最小値	℃	806	805	806	806	809	801	804	805	807	803	804	―
集じん機に流入する燃焼ガス温度	②バグフィルター入口ガス温度	200℃以下	最大値	℃	186	186	186	186	185	185	186	186	186	185	186	―
排ガス中の一酸化炭素濃度	③誘引通風機出口ダクト	100ppm以下	平均値	ppm	9	8	9	8	6	15	10	7	8	11	12	―
			最大値	ppm	25	26	26	43	21	74	47	38	21	30	36	―

【排ガスの分析結果、ばいじんの除去】

項目		維持管理値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ダイオキシン類	採取位置	―	―	③誘引通風機出口ダクト											
	測定頻度	―	―	1年に1回以上											
	採取日	―	年.月.日	―	2023.05.30	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	結果取得日	―	年.月.日	―	2023.07.27	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	濃度	0.1以下	ng-TEQ/m^3N	―	0.017	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ばい煙濃度	採取位置	―	―	③誘引通風機出口ダクト											
	測定頻度	―	―	6ヶ月に1回以上											
	採取日	―	年.月.日	―	2023.05.30	―	―	―	―	―	―	2023.12.26	―	―	―
	結果取得日	―	年.月.日	―	2023.06.27	―	―	―	―	―	―	2024.01.22	―	―	―
	硫黄酸化物	1.6以下	K値	―	0.1	―	―	―	―	―	―	0.2	―	―	―
	ばいじん	0.035以下	g/m^3N	―	0.01>	―	―	―	―	―	―	0.01>	―	―	―
	塩化水素	250以下	mg/m^3N	―	42	―	―	―	―	―	―	59	―	―	―
	窒素酸化物	210以下	ppm	―	130	―	―	―	―	―	―	130	―	―	―
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日 ※ 運転中は連続排出		排ガス冷却塔	年.月.日	―	―	―	―	―	2023.09.15	―	―	―	―	―	―
			備考	―	―	―	―	―	清掃	―	―	―	―	―	―
		バグフィルター	年.月.日	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
			備考	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―