

【連続測定データ】

| 項目              | 測定位置           | 維持管理値       | 単位   |   | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月 | 2月    | 3月    |
|-----------------|----------------|-------------|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|
| 運転時間            | —              | —           | 運転日数 | 日 | 17    | 16    | 29    | 9     | 2     | 27    | 5     | 19    | 17    | 0  | 3     | 14    |
| 焼成炉中の温度         | ①焼点温度          | 1000℃<br>以上 | 平均値  | ℃ | 1,359 | 1,376 | 1,398 | 1,370 | 1,382 | 1,361 | 1,401 | 1,403 | 1,410 | —  | 1,385 | 1,383 |
|                 |                |             | 最小値  | ℃ | 1,209 | 1,138 | 1,221 | 1,244 | 1,299 | 1,169 | 1,248 | 1,245 | 1,254 | —  | 1,215 | 1,230 |
| 燃焼中の燃焼ガス温度      | ②仮焼炉出口ガス温度     | 800℃<br>以上  | 平均値  | ℃ | 880   | 881   | 880   | 881   | 881   | 880   | 880   | 881   | 880   | —  | 880   | 880   |
|                 |                |             | 最小値  | ℃ | 858   | 854   | 847   | 858   | 871   | 813   | 818   | 870   | 817   | —  | 866   | 868   |
| 集じん機に流入する燃焼ガス温度 | ③集じん機入口ガス温度    | 200℃<br>以下  | 最大値  | ℃ | 127   | 128   | 124   | 112   | 124   | 129   | 121   | 119   | 119   | —  | 113   | 103   |
| 排ガス中の一酸化炭素濃度    | ④4段サイクロン出口CO濃度 | —           | 平均値  | % | 0.07  | 0.07  | 0.09  | 0.08  | 0.18  | 0.07  | 0.13  | 0.15  | 0.11  | —  | 0.12  | 0.09  |

[illegible]