

平成 30 年 12 月

お得意様各位

デンカ株式会社
インフラ・ソーシャルソリューション部門
特殊混和材部

アンカーボルト用急硬性定着材「デンカクイックカプセル D-25」の
JCAA 認定について

当社アンカーボルト用急硬性定着材「デンカクイックカプセル」のうち、D-25 について一般社団法人 日本建築あと施工アンカー協会（以下 JCAA）の認証製品から外すことといたしました。詳細は下記をご確認いただきますようお願いいたします。

記

1. JCAA 認証製品について

クイックカプセルの種類	D-10	D-12	D-16	D-19	D-22	D-25	D-30	D-36
平成 30 年度更新以降	—	○	○	○	○	—	—	—
従来	—	○	○	○	○	○	—	—

○：JCAA 認証製品

—：認証製品外

2. D-25 が認証製品から外れる理由

平成 30 年度更新審査の際、デンカクイックカプセル D-25 の外径が JCAA の「あと施工アンカー製品認証事業規程」の上限（25mm）超過の指摘を受けたため。

以上